



## Montageanleitung: Ersatzteilset 9 Verschluss- schrauben für Entlüftung, Entleerung und DDA – Anschluss (DDA = Diff-Druck-Anzeiger)

### *Assembly instruction: Spare part set 9 screw plugs for vent, draining and Dp indicator (Diff-Pressure-Indicator)*

Vor Beginn muss sichergestellt sein, dass die Vorarbeiten für Wartungen entsprechend der Bedienungsanleitungen beachtet wurden! Nach Beendigung der Arbeiten ist der Filter wieder ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen. Der Filter ist ein Druckbehälter, Arbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.

*Before starting, it must be ensured that the preliminary work for maintenance has been observed in accordance with the operating instructions! After completion of the work, the filter must be put back into operation properly. The filter is a pressure vessel, maintenance work shall be performed by skilled personnel.*

#### Einzelteile/ Parts

<p>Verschlussschraube für Entleerung <i>Screw plug for drain</i></p>	
<p>Verschlussschraube für Entlüftung und DDA-Anschluss <i>Screw plug for vent and Dp-indicator</i></p>	

1009-KSF / KMF Rev.0

Schritt 1/ Step 1

Lösen der Entlüftungsschraube.  
Lösen der Verschlusschrauben für DDA.  
Lösen der Entleerungsschraube.

*Lose & remove vent plugs.  
Lose & remove closing screw for Dp-  
indicator.  
Lose & remove drain plug.*



Schritt 2/ Step 2

Entfernen der alten Verschlusschrauben.

*Remove old screw plugs.*



Schritt 3/ Step 3

Überprüfung der Dichtungen.

*Review gaskets.*



Schritt 4/ Step 4

Einbau der neuen Verschlusschrauben.

*Mounting the new screw plugs.*



1009-KSF / KMF Rev.0

Schritt 5/ Step 5

Inbetriebnahme Druckbehälter,  
Sicherheitsvorschriften beachten. Druck  
langsam erhöhen und Behälter auf  
Leckagen prüfen.

*Re-commissioning of pressure vessel, follow  
safety instructions. Increase pressure  
gradually and check vessel for eventual  
leakage.*

